

Département Santé-Environnement  
Courriel : [ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr](mailto:ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr)  
Téléphone : 01 78 48 23 38  
Fax : 01 78 48 22 56

SMEA PAYS DE NEMOURS  
41 QUAI VICTOR HUGO  
MAISON DES SYNDICATS  
77140 NEMOURS

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

### SMEA DU PAYS DE NEMOURS - VEOLIA

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 17/06/2025 à 10h03 pour l'ARS et par SOHBI IMANE

Nom et type d'installation : SPR02 GREZ SUR LOING - USINE MONTCOURT (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU TRAITEE

Nom et localisation du point de surveillance : SPR02 GREZ/LOING (ET) - USINE MONTCOURT - GREZ-SUR-LOING (USINE MONTCOURT - ROBINET MISE EN DISTRIBUTION)

Code point de surveillance : 0000002296

Code installation : 001853

Type d'analyse : PCNO3

Code Sise analyse : 00253685

Référence laboratoire : LSE2506-29952

Numéro de prélèvement : 07700253912

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement n° 07700253912 )

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

jeudi 19 juin 2025

Pour le Directeur Général et par délégation  
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



**Clarisse MONFORT**

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

## Analyse laboratoire

	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives
			Mini	Maxi	Mini	Maxi	Maxi
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							
Nitrates (en NO3)	46	mg/L		50,0			