

Département Santé-Environnement

Courriel : [ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr](mailto:ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr)

Téléphone : 01 78 48 23 38

Fax : 01 78 48 22 56

SMEA PAYS DE NEMOURS

41 QUAI VICTOR HUGO

MAISON DES SYNDICATS

77140 NEMOURS

## CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

### SMEA DU PAYS DE NEMOURS - VEOLIA

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 12/09/2025 à 17h13 pour l'ARS et par ZEPHYRIN IZNOUGOU

Nom et type d'installation : MONTCOURT-FROMONVILLE - SMEAPN (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - MONTCOURT-FROMONVILLE (Centre bourg)

Code point de surveillance : 0000001067

Code installation : 000931

Type d'analyse : PCNO3

Code Sise analyse : 00255406

Référence laboratoire : LSE2509-53023

Numéro de prélèvement : 07700255635

#### Conclusion sanitaire ( Prélèvement n° 07700255635 )

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

mercredi 17 septembre 2025

Pour le Directeur Général et par délégation  
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Clarisse MONFORT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

## Analyse laboratoire

|                                 |       | Limites de qualité |      | Références de qualité |      | Valeurs<br>indicatives |
|---------------------------------|-------|--------------------|------|-----------------------|------|------------------------|
| Résultats                       | Unité | Mini               | Maxi | Mini                  | Maxi | Maxi                   |
| PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES |       |                    |      |                       |      |                        |
| Nitrates (en NO3)               | 50    | mg/L               | 50,0 |                       |      |                        |