

Département Santé-Environnement

Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr

Téléphone : 01 78 48 23 38

Fax : 01 78 48 22 56

SMEA PAYS DE NEMOURS
43 QUAI VICTOR HUGO
MAISON DES SYNDICATS
77140 NEMOURS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

SMEA DU PAYS DE NEMOURS - SAUR

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 30/07/2026 à 09h01 pour l'ARS et par SOHBI IMANE

Nom et type d'installation : NEMOURS - SMEAPN (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - AUFFERVILLE (MAIRIE COUR SANITAIRE)

Code point de surveillance : 0000000912

Code installation : 000872

Type d'analyse : CUNIP

Code Sise analyse : 00261967

Référence laboratoire : LSE2607-39857


Numéro de prélèvement : 07700262198

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700262198)

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité pour le paramètre plomb au 1er jet. Il est recommandé de laisser couler l'eau, issue du point de prélèvement, avant de la consommer pour les usages alimentaires. Un recontrôle pour vérifier un retour à la conformité a été programmé.

mercredi 26 août 2026

Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieure du Génie Sanitaire



Florence LABBE

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

			Limites de qualité		Références de qualité		Valeurs indicatives	Valeurs de vigilance
			Résultats	Unité	Mini	Maxi	Mini	Maxi
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.								
Cuivre	0,010	mg(Cu)/L		2,0		1		
Nickel	<5	µg/L		20,0				
Plomb	21	µg/L		10,0				