RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France
Délégation départementale de Seine-et-Marne

Département Santé-Environnement
Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 78 48 23 38
Fax : 01 78 48 22 56

SMEA PAYS DE NEMOURS
43 QUAI VICTOR HUGO
MAISON DES SYNDICATS
77140 NEMOURS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

SMEA DU PAYS DE NEMOURS - SAUR

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 17/09/2026 à 10h31 pour l'ARS et par PRAUD ALICIA

Nom et type d'installation : ST PIERRE LES NEMOURS 7 (CAPTAGE)

Type d'eau : EAU BRUTE SOUTERRAINE

Nom et localisation du point de surveillance : SPR07 ST PIERRE (EB) - SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS (POMPE DE REFOULEMENT)

Code point de surveillance : 0000003596 Code installation : 003010 Type d'analyse : RPC

Code Sise analyse : 00263266 Référence laboratoire : LSE2609-44379 Numéro de prélèvement : 07700263498

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700263498)
Eau brute souterraine conforme aux limites de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

mercredi 14 octobre 2026

Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires



Clarisse MONFORT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi	Valeurs de vigilance Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL								
Température de l'eau	15,3	°C						
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
pH	7,3	unité pH						
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES								
Oxygène dissous	9,8	mg/L						
Oxygène dissous % Saturation	97,9	%						

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi	Valeurs de vigilance Maxi
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES								
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		10000				
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		20000				
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE								
pH	7,62	unité pH						
Carbonates	0	ng(CO3)/L						
Equilibre calcocarbonique 0/1/2/3/4	2	sans objet						
Hydrogénocarbonates	284,0	mg/L						
pH d'équilibre à la t° échantillon	7,34	unité pH						
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES								
Carbone organique total	0,7	mg(C)/L		10				
Oxygène dissous % Saturation	111	%						
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES								
Aspect (qualitatif)	0	sans objet						
Coloration	<5	mg(Pt)/L		200				
Turbidité néphélométrique NFU	0,31	NFU						
MINERALISATION								
Sulfates	18,50	mg/L		250				
Chlorures	32,00	mg/L		200				
Calcium	102,7	mg/L						
Magnésium	2,1	mg(Mg)/L						
Potassium	2,2	mg/L						
Sodium	10,4	mg/L		200				
Bromures	<0,10	mg/L						
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES								
Ammonium (en NH4)	<0,01	mg/L		4,0				
Nitrates (en NO3)	44,20	mg/L		100,0				
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L						
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.								
Sélénium	<2	µg(Se)/L		20,0				
Fluorures mg/L	0,12	mg/L		1,5				
Nickel	<5	µg/L		20,0				
Chrome total	<5	µg/L		50,0				
Cadmium	<1	µg/L		5,0				
Antimoine	<1	µg/L						
Arsenic	<2	µg/L		100,0				
Bore mg/L	0,029	mg/L		1,5				
Chrome hexavalent	N.M.	µg/L		50,0				
Uranium en µg/l	<10	µg/L						
COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS								
Tétrachloroéthylène-1,1,2,2	<0,10	µg/L						

Tétrachloroéthylèn+Trichloroéthylène	<0,10	µg/L						
Trichloroéthylène	<0,10	µg/L						
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES								
benzotriazole	<0,020	µg/L						
Diphenylurée	<0,005	µg/L						
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-(4-pyridinyl)urea	<0,020	µg/L						
Indice hydrocarbure	<0,1	mg/L		1,0				
PCB, DIOXINES, FURANES								
PCB 118	<0,01000	µg/L						
PCB 138	<0,00500	µg/L						
PCB 149	<0,00500	µg/L						
PCB 153	<0,00500	µg/L						
PCB 170	<0,00500	µg/L						
PCB 180	<0,00500	µg/L						
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION								
Chlorate	<10	µg/L						
Chlorite en mg/L	<0,010	mg/L						
PESTICIDES DIVERS								
Total des pesticides analysés	2,198	µg/L		5,0				
2,4-D-isopropyl ester	<0,005	µg/L		2,0				
Acétamiprid	<0,005	µg/L		2,0				
Acibenzolar s méthyl	<0,020	µg/L		2,0				
Acifluorfen	<0,020	µg/L		2,0				
Aclonifen	<0,005	µg/L		2,0				
Anthraquinone (pesticide)	<0,005	µg/L		2,0				
Bénalaxyl	<0,005	µg/L		2,0				
Benfluraline	<0,005	µg/L		2,0				
Benoxacor	<0,005	µg/L		2,0				
Bentazone	<0,020	µg/L		2,0				
Bixafen	<0,005	µg/L		2,0				
Bromacil	<0,005	µg/L		2,0				
Bromadiolone	<0,050	µg/L		2,0				
Bromopropylate	<0,005	µg/L		2,0				
Bupirimate	<0,010	µg/L		2,0				
Buprofézine	<0,005	µg/L		2,0				
Butraline	<0,005	µg/L		2,0				
Carfentrazone éthyle	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorantraniliprole	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorbromuron	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorfenson	<0,005	µg/L		2,0				
Chloridazone	<0,005	µg/L		2,0				
Chlormequat	<0,050	µg/L		2,0				
Chloroneb	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorothalonil	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorthal-diméthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Clethodime	<0,005	µg/L		2,0				
Clomazone	<0,005	µg/L		2,0				
Clothianidine	<0,005	µg/L		2,0				
Coumafène	<0,005	µg/L		2,0				
Coumatétralyl	<0,005	µg/L		2,0				
Cycloxydime	<0,005	µg/L		2,0				
Cyprodinil	<0,005	µg/L		2,0				
Cyprosulfamide	<0,005	µg/L		2,0				
Dalapon 85	<0,020	µg/L		2,0				
Dichlobénil	<0,005	µg/L		2,0				

Difenacoum	<0,005	µg/L		2,0				
Difethialone	<0,020	µg/L		2,0				
Diflufénicanil	<0,005	µg/L		2,0				
Diméfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Diméthomorphe	<0,005	µg/L		2,0				
Diquat	<0,050	µg/L		2,0				
EPN	<0,005	µg/L		2,0				
Ethofumésate	<0,005	µg/L		2,0				
Fénamidone	<0,005	µg/L		2,0				
Fenfuran	<0,005	µg/L		2,0				
Fenpropidin	<0,030	µg/L		2,0				
Fenpropimorphe	<0,005	µg/L		2,0				
Fipronil	<0,005	µg/L		2,0				
Flamprop-méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Flonicamide	<0,005	µg/L		2,0				
Flumioxazine	<0,005	µg/L		2,0				
Fluquinconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Fluridone	<0,005	µg/L		2,0				
Flurochloridone	<0,005	µg/L		2,0				
Fluroxypir	<0,020	µg/L		2,0				
Fluroxypir-meptyl	<0,020	µg/L		2,0				
Flurprimidol	<0,005	µg/L		2,0				
Flurtamone	<0,005	µg/L		2,0				
Flutolanil	<0,005	µg/L		2,0				
Fluxapyroxad	<0,005	µg/L		2,0				
Fosetyl-aluminium	<0,020	µg/L		2,0				
Glyphosate	<0,020	µg/L		2,0				
Hexythiazox	<0,020	µg/L		2,0				
Imazalile	<0,005	µg/L		2,0				
Imazamox	<0,005	µg/L		2,0				
Imazapyr	<0,020	µg/L		2,0				
Imidaclopride	<0,005	µg/L		2,0				
Isoxaflutole	<0,005	µg/L		2,0				
Lenacile	<0,005	µg/L		2,0				
MCPP-methyl ester	<0,005	µg/L		2,0				
Mecoprop-n/iso-butyl ester (mélange)	<0,005	µg/L		2,0				
Mépanipyrim	<0,010	µg/L		2,0				
Mepiquat	<0,050	µg/L		2,0				
Métalaxyle	<0,005	µg/L		2,0				
Métaldéhyde	<0,020	µg/L		2,0				
Métosulam	<0,005	µg/L		2,0				
Metrafenone	<0,005	µg/L		2,0				
Nitrofène	<0,005	µg/L		2,0				
Norflurazon	<0,005	µg/L		2,0				
Nuarimol	<0,005	µg/L		2,0				
Ofurace	<0,005	µg/L		2,0				
Oxadiargyl	<0,005	µg/L		2,0				
Oxadixyl	<0,005	µg/L		2,0				
Oxyfluorfene	<0,010	µg/L		2,0				
Paraquat	<0,050	µg/L		2,0				
Pencycuron	<0,005	µg/L		2,0				
Pendiméthaline	<0,005	µg/L		2,0				
Prochloraze	<0,010	µg/L		2,0				
Procymidone	<0,005	µg/L		2,0				
Profoxydim	<0,02	µg/L		2,0				

Pymétrozine	<0,005	µg/L		2,0				
Pyraflufen éthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Pyrazoxyfen	<0,005	µg/L		2,0				
Pyridabène	<0,005	µg/L		2,0				
Pyrifénox	<0,010	µg/L		2,0				
Pyriméthanil	<0,005	µg/L		2,0				
Roténone	<0,005	µg/L		2,0				
Sethoxydim	<0,020	µg/L		2,0				
Spirotetramat	<0,005	µg/L		2,0				
Spiroxamine	<0,005	µg/L		2,0				
Tébufénozide	<0,005	µg/L		2,0				
Tecnazene	<0,010	µg/L		2,0				
Teflubenzuron	<0,005	µg/L		2,0				
Terbacile	<0,005	µg/L		2,0				
Tétraconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Tetradifon	<0,005	µg/L		2,0				
Tetrasul	<0,010	µg/L		2,0				
Thiabendazole	<0,005	µg/L		2,0				
Thiaclopride	<0,005	µg/L		2,0				
Thiamethoxam	<0,005	µg/L		2,0				
Tricyclazole	<0,005	µg/L		2,0				
Triflumuron	<0,005	µg/L		2,0				
Trifluraline	<0,005	µg/L		2,0				
Triforine	<0,005	µg/L		2,0				
Imazaquine	<0,005	µg/L		2,0				
Glufosinate	<0,020	µg/L		2,0				
Captane	<0,100	µg/L		2,0				
Pinoxaden	<0,030	µg/L		2,0				
Quinmerac	<0,005	µg/L		2,0				
PESTICIDES AMIDES, ACETAMIDES, ...								
Acétochlore	<0,005	µg/L		2,0				
Alachlore	<0,005	µg/L		2,0				
Beflubutamide	<0,010	µg/L		2,0				
Boscalid	<0,005	µg/L		2,0				
Carboxine	<0,005	µg/L		2,0				
Cyazofamide	<0,005	µg/L		2,0				
Cyflufenamide	<0,010	µg/L		2,0				
Cymoxanil	<0,005	µg/L		2,0				
Dichlormide	<0,010	µg/L		2,0				
Diméthénamide	<0,005	µg/L		2,0				
Dimethenamide-p	<0,005	µg/L		2,0				
Fenhexamid	<0,005	µg/L		2,0				
Flamprop-isopropyl	<0,005	µg/L		2,0				
Fluopicolide	<0,005	µg/L		2,0				
Fluopyram	<0,005	µg/L		2,0				
Furalaxyl	<0,005	µg/L		2,0				
Isoxaben	<0,005	µg/L		2,0				
Mandipropamide	<0,005	µg/L		2,0				
Mefenacet	<0,005	µg/L		2,0				
Méfluidide	<0,005	µg/L		2,0				
Mépronil	<0,005	µg/L		2,0				
Métazachlore	<0,005	µg/L		2,0				
Métolachlore	<0,005	µg/L		2,0				
Napropamide	<0,005	µg/L		2,0				
Oryzalin	<0,020	µg/L		2,0				

Penoxsulam	<0,005	µg/L		2,0				
Pethoxamide	<0,005	µg/L		2,0				
Pretilachlore	<0,005	µg/L		2,0				
Propachlore	<0,010	µg/L		2,0				
Propyzamide	<0,005	µg/L		2,0				
Pyroxsulame	<0,005	µg/L		2,0				
S-Métolachlore	<0,005	µg/L		2,0				
Tébutam	<0,005	µg/L		2,0				
Valifenalate	<0,005	µg/L		2,0				
Zoxamide	<0,005	µg/L		2,0				
PESTICIDES ARYLOXYACIDES								
2,4,5-T	<0,020	µg/L		2,0				
2,4-D	<0,020	µg/L		2,0				
2,4-DB	<0,050	µg/L		2,0				
2,4-MCPA	<0,005	µg/L		2,0				
2,4-MCPB	<0,005	µg/L		2,0				
Clodinafop-propargyl	<0,005	µg/L		2,0				
Cyhalofop butyl	<0,020	µg/L		2,0				
Dichlorprop	<0,020	µg/L		2,0				
Dichlorprop-P	<0,020	µg/L		2,0				
Fénoprop	<0,020	µg/L		2,0				
Fénoxaprop	<0,005	µg/L		2,0				
Fénoxaprop-éthyl	<0,020	µg/L		2,0				
Fluazifop butyl	<0,020	µg/L		2,0				
Haloxyfop	<0,020	µg/L		2,0				
Haloxyfop éthoxyéthyl	<0,020	µg/L		2,0				
Haloxyfop-méthyl (R)	<0,005	µg/L		2,0				
Mécoprop	<0,005	µg/L		2,0				
Propaquizafop	<0,020	µg/L		2,0				
Quizalofop	<0,050	µg/L		2,0				
Quizalofop éthyle	<0,005	µg/L		2,0				
Triclopyr	<0,020	µg/L		2,0				
PESTICIDES CARBAMATES								
Aldicarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Allyxycarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Aminocarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Bendiocarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Benthiavalicarbe-isopropyl	<0,005	µg/L		2,0				
Bufencarbe	<0,020	µg/L		2,0				
Butilate	<0,020	µg/L		2,0				
Carbaryl	<0,005	µg/L		2,0				
Carbendazime	<0,005	µg/L		2,0				
Carbétamide	<0,005	µg/L		2,0				
Carbofuran	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorbufame	<0,020	µg/L		2,0				
Chlorprophame	<0,005	µg/L		2,0				
Cycloate	<0,020	µg/L		2,0				
Diallate	<0,020	µg/L		2,0				
Diethofencarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Dimépipérate	<0,005	µg/L		2,0				
Dimétilan	<0,005	µg/L		2,0				
Dioxacarbe	<0,005	µg/L		2,0				
EPTC	<0,020	µg/L		2,0				
Ethiophencarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Fenobucarbe	<0,005	µg/L		2,0				

Fenothiocarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Fenoxycarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Indoxacarbe	<0,020	µg/L		2,0				
Iodocarb	<0,020	µg/L		2,0				
Iprovalicarb	<0,005	µg/L		2,0				
Isoprocarb	<0,005	µg/L		2,0				
Karbutilate	<0,005	µg/L		2,0				
Méthiocarb	<0,005	µg/L		2,0				
Méthomyl	<0,005	µg/L		2,0				
Metolcarb	<0,005	µg/L		2,0				
Mexacarbate	<0,005	µg/L		2,0				
Molinate	<0,005	µg/L		2,0				
Oxamyl	<0,020	µg/L		2,0				
Phenmédiphame	<0,020	µg/L		2,0				
Promécarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Propamocarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Prophame	<0,020	µg/L		2,0				
Propoxur	<0,005	µg/L		2,0				
Prosulfocarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Proximphan	<0,005	µg/L		2,0				
Pyributicarb	<0,005	µg/L		2,0				
Pyrimicarbe	<0,005	µg/L		2,0				
Terbucarb	<0,050	µg/L		2,0				
Thiobencarde	<0,005	µg/L		2,0				
Thiodicarbe	<0,020	µg/L		2,0				
Tiocarbazil	<0,005	µg/L		2,0				
Triallate	<0,005	µg/L		2,0				
Trimethacarbe	<0,005	µg/L		2,0				
PESTICIDES NITROPHENOLS ET ALCOOLS								
Bromoxynil octanoate	<0,010	µg/L		2,0				
Dicamba	<0,050	µg/L		2,0				
Dinitrocrésol	<0,020	µg/L		2,0				
Dinoseb	<0,005	µg/L		2,0				
Dinoterbe	<0,030	µg/L		2,0				
Fénarimol	<0,005	µg/L		2,0				
Imazaméthabenz	<0,005	µg/L		2,0				
Ioxynil-méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Pentachlorophénol	<0,030	µg/L		2,0				
PESTICIDES ORGANOCHLORES								
Aldrine	<0,005	µg/L		2,0				
Chlordane alpha	<0,005	µg/L		2,0				
Chlordane béta	<0,005	µg/L		2,0				
Dimétachlore	<0,005	µg/L		2,0				
Endosulfan alpha	<0,005	µg/L		2,0				
Endosulfan béta	<0,005	µg/L		2,0				
Endrine	<0,005	µg/L		2,0				
Fenizon	<0,005	µg/L		2,0				
HCH alpha	<0,005	µg/L		2,0				
HCH béta	<0,005	µg/L		2,0				
HCH delta	<0,005	µg/L		2,0				
HCH epsilon	<0,005	µg/L		2,0				
HCH gamma (lindane)	<0,005	µg/L		2,0				
Hexachlorobenzène	<0,00500	µg/L		2,0				
Isodrine	<0,005	µg/L		2,0				
Méthoxychlore	<0,005	µg/L		2,0				

Mirex	<0,010	µg/L		2,0				
Oxadiazon	<0,005	µg/L		2,0				
Quintozène	<0,010	µg/L		2,0				
PESTICIDES ORGANOPHOSPHORES								
Acéphate	<0,005	µg/L		2,0				
Amidithion	<0,005	µg/L		2,0				
Amiprofos-methyl	<0,005	µg/L		2,0				
Anilophos	<0,005	µg/L		2,0				
Azamétiphos	<0,020	µg/L		2,0				
Azinphos éthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Azinphos méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Bensulide	<0,005	µg/L		2,0				
Bromophos éthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Bromophos méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Butamifos	<0,005	µg/L		2,0				
Cadusafos	<0,005	µg/L		2,0				
Carbophénotion	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorfenvinphos	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorméphos	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorpyriphos éthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorpyriphos méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorthiophos	<0,020	µg/L		2,0				
Coumaphos	<0,020	µg/L		2,0				
Crotoxyphos	<0,005	µg/L		2,0				
Crufomate	<0,005	µg/L		2,0				
Cyanofenphos	<0,005	µg/L		2,0				
Demeton S méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Deméton S méthyl sulfoné	<0,005	µg/L		2,0				
Diazinon	<0,005	µg/L		2,0				
Dichlofenthion	<0,005	µg/L		2,0				
Dichlorvos	<0,0050	µg/L		2,0				
Dicrotophos	<0,005	µg/L		2,0				
Diméthoate	<0,005	µg/L		2,0				
Diméthylvinphos	<0,005	µg/L		2,0				
Disyston	<0,005	µg/L		2,0				
Edifenphos	<0,005	µg/L		2,0				
Ethion	<0,020	µg/L		2,0				
Ethoprophos	<0,005	µg/L		2,0				
Etrimfos	<0,005	µg/L		2,0				
Famphur	<0,005	µg/L		2,0				
Fenchlorphos	<0,005	µg/L		2,0				
Fenitrothion	<0,005	µg/L		2,0				
Fenthion	<0,005	µg/L		2,0				
Fonofos	<0,005	µg/L		2,0				
Fosetyl	<0,0185	µg/L		2,0				
Fosthiazate	<0,005	µg/L		2,0				
Hepténophos	<0,005	µg/L		2,0				
Iodofenphos	<0,005	µg/L		2,0				
Iprobenfos (IBP)	<0,005	µg/L		2,0				
Isazophos	<0,005	µg/L		2,0				
Isofenvos	<0,005	µg/L		2,0				
Isoxathion	<0,005	µg/L		2,0				
Malathion	<0,005	µg/L		2,0				
Mephosfolan	<0,005	µg/L		2,0				
Merphos	<0,020	µg/L		2,0				

Méthacrifos	<0,010	µg/L		2,0				
Méthamidophos	<0,005	µg/L		2,0				
Méthidathion	<0,005	µg/L		2,0				
Mévinphos	<0,005	µg/L		2,0				
Monocrotophos	<0,005	µg/L		2,0				
Naled	<0,005	µg/L		2,0				
Ométhoate	<0,005	µg/L		2,0				
Oxydéméton méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Parathion éthyl	<0,010	µg/L		2,0				
Parathion méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Phénamiphos	<0,005	µg/L		2,0				
Phentoate	<0,005	µg/L		2,0				
Phorate	<0,005	µg/L		2,0				
Phosalone	<0,005	µg/L		2,0				
Phosphamidon	<0,005	µg/L		2,0				
Piperophos	<0,005	µg/L		2,0				
Profénofos	<0,005	µg/L		2,0				
Propaphos	<0,005	µg/L		2,0				
Propargite	<0,005	µg/L		2,0				
Propétamphos	<0,005	µg/L		2,0				
Pyraclofos	<0,005	µg/L		2,0				
Pyrazophos	<0,020	µg/L		2,0				
Pyridaphenthion	<0,005	µg/L		2,0				
Pyrimiphos éthyl	<0,020	µg/L		2,0				
Pyrimiphos méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Quinalphos	<0,005	µg/L		2,0				
Sulfotepp	<0,005	µg/L		2,0				
Sulprofos	<0,020	µg/L		2,0				
Tebupirimfos	<0,020	µg/L		2,0				
Terbuphos	<0,005	µg/L		2,0				
Tétrachlorvinphos	<0,005	µg/L		2,0				
Thiométon	<0,005	µg/L		2,0				
Tolclofos-methyl	<0,005	µg/L		2,0				
Triazophos	<0,005	µg/L		2,0				
Vamidothion	<0,005	µg/L		2,0				
Phosmet	<0,020	µg/L		2,0				
PESTICIDES PYRETHRINOIDES								
Acrinathrine	<0,005	µg/L		2,0				
Bifenthrine	<0,005	µg/L		2,0				
Cyfluthrine	<0,005	µg/L		2,0				
Cyperméthrine	<0,005	µg/L		2,0				
Deltaméthrine	<0,005	µg/L		2,0				
Esfenvalérate	<0,005	µg/L		2,0				
Fenpropathrine	<0,005	µg/L		2,0				
Lambda Cyhalothrine	<0,005	µg/L		2,0				
Perméthrine	<0,010	µg/L		2,0				
Piperonil butoxide	<0,005	µg/L		2,0				
Tefluthrine	<0,005	µg/L		2,0				
PESTICIDES STROBILURINES								
Azoxystrobine	<0,005	µg/L		2,0				
Dimoxystrobine	<0,005	µg/L		2,0				
Fluoxastrobine	<0,005	µg/L		2,0				
Kresoxim-méthyle	<0,005	µg/L		2,0				
Picoxystrobine	<0,005	µg/L		2,0				
Trifloxystrobine	<0,005	µg/L		2,0				

PESTICIDES SULFONYLUREES								
Amidosulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Azimsulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Bensulfuron-methyl	<0,005	µg/L		2,0				
Cinosulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Ethametsulfuron-methyl	<0,005	µg/L		2,0				
Ethoxysulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Flazasulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Flupyrsulfuron-méthyle	<0,005	µg/L		2,0				
Foramsulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Halosulfuron-methyl	<0,020	µg/L		2,0				
Mésosulfuron-méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Metsulfuron méthyl	<0,020	µg/L		2,0				
Nicosulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Oxasulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Prosulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Pyrazosulfuron éthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Rimsulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Sulfosulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Thifensulfuron méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Tribenuron-méthyle	<0,020	µg/L		2,0				
Tritosulfuron	<0,020	µg/L		2,0				
PESTICIDES TRIAZINES								
Améthryne	<0,005	µg/L		2,0				
Atraton	<0,010	µg/L		2,0				
Atrazine	0,020	µg/L		2,0				
Cyanazine	<0,005	µg/L		2,0				
Cyromazine	<0,020	µg/L		2,0				
Desmétryne	<0,005	µg/L		2,0				
Dimethametryn	<0,005	µg/L		2,0				
Flufenacet	<0,005	µg/L		2,0				
Hexazinone	<0,005	µg/L		2,0				
Métamitrone	<0,005	µg/L		2,0				
Métribuzine	<0,005	µg/L		2,0				
Prométhrine	<0,005	µg/L		2,0				
Prométon	<0,005	µg/L		2,0				
Propazine	<0,020	µg/L		2,0				
Sébuthylazine	<0,005	µg/L		2,0				
Secbuméton	<0,005	µg/L		2,0				
Simazine	<0,005	µg/L		2,0				
Simétryne	<0,005	µg/L		2,0				
Terbuméton	<0,005	µg/L		2,0				
Terbuthylazin	<0,005	µg/L		2,0				
Terbutryne	<0,005	µg/L		2,0				
Thidiazuron	<0,005	µg/L		2,0				
Triazoxide	<0,050	µg/L		2,0				
Trietazine	<0,005	µg/L		2,0				
PESTICIDES TRIAZOLES								
Aminotriazole	<0,050	µg/L		2,0				
Bitertanol	<0,005	µg/L		2,0				
Bromuconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Cyproconazol	<0,005	µg/L		2,0				
Difénoconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Diniconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Epoxyconazole	<0,005	µg/L		2,0				

Fenbuconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Fenchlorazole ethyl	<0,005	µg/L		2,0				
Florasulam	<0,005	µg/L		2,0				
Fludioxonil	<0,005	µg/L		2,0				
Flusilazol	<0,005	µg/L		2,0				
Flutriafol	<0,005	µg/L		2,0				
Furilazole	<0,005	µg/L		2,0				
Hexaconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Imibenconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Ipconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Metconazol	<0,005	µg/L		2,0				
Myclobutanil	<0,005	µg/L		2,0				
Penconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Propiconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Tébuconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Thiencarbazone-methyl	<0,020	µg/L		2,0				
Triadiméfon	<0,005	µg/L		2,0				
Triadimenol	<0,005	µg/L		2,0				
Triazamate	<0,005	µg/L		2,0				
Triticonazole	<0,020	µg/L		2,0				
Uniconazole	<0,005	µg/L		2,0				
Prothioconazole	<0,050	µg/L		2,0				
PESTICIDES TRICETONES								
Mésotrione	<0,050	µg/L		2,0				
Sulcotrione	<0,050	µg/L		2,0				
PESTICIDES UREES SUBSTITUEES								
Buturon	<0,005	µg/L		2,0				
Chloroxuron	<0,005	µg/L		2,0				
Chlorsulfuron	<0,005	µg/L		2,0				
Chlortoluron	<0,005	µg/L		2,0				
Cycluron	<0,005	µg/L		2,0				
Daimuron	<0,005	µg/L		2,0				
Difenoxuron	<0,005	µg/L		2,0				
Diflubenzuron	<0,020	µg/L		2,0				
Diuron	<0,005	µg/L		2,0				
Ethidimuron	<0,005	µg/L		2,0				
Fénuron	<0,020	µg/L		2,0				
Forchlorfenuron	<0,005	µg/L		2,0				
Isoproturon	<0,005	µg/L		2,0				
Linuron	<0,005	µg/L		2,0				
Métabenzthiazuron	<0,005	µg/L		2,0				
Métobromuron	<0,005	µg/L		2,0				
Métoxuron	<0,005	µg/L		2,0				
Monolinuron	<0,005	µg/L		2,0				
Monuron	<0,005	µg/L		2,0				
Néburon	<0,005	µg/L		2,0				
Siduron	<0,005	µg/L		2,0				
Sulfomethuron-methyl	<0,005	µg/L		2,0				
Thébuthiuron	<0,005	µg/L		2,0				
Thiazfluron	<0,020	µg/L		2,0				
MÉTABOLITES PERTINENTS								
2,6 Dichlorobenzamide	<0,005	µg/L		2,0				
Atrazine-2-hydroxy	<0,020	µg/L		2,0				
Atrazine-déisopropyl	<0,020	µg/L		2,0				
Atrazine déisopropyl-2-hydroxy	<0,020	µg/L		2,0				

Atrazine déséthyl	0,109	µg/L		2,0				
Atrazine déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,0				
Atrazine déséthyl déisopropyl	0,099	µg/L		2,0				
Hydroxyterbuthylazine	<0,020	µg/L		2,0				
Simazine hydroxy	<0,005	µg/L		2,0				
Terbuméton-désethyl	<0,005	µg/L		2,0				
Terbuthylazin déséthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Chloridazone méthyl desphényl	0,334	µg/L		2,0				
Chloridazone desphényl	1,598	µg/L		2,0				
Flufenacet ESA	<0,010	µg/L		2,0				
N,N-Dimethylsulfamide	<0,100	µg/L		2,0				
OXA alachlore	<0,020	µg/L		2,0				
Chlorothalonil R417888	0,038	µg/L		2,0				
MÉTABOLITES DONT LA PERTINENCE N'A PAS ÉTÉ CARACTÉRISÉE								
1-(3,4-dichlorophényl)-3-méthylurée	<0,005	µg/L		2,0				
1-(3,4-dichlorophényl)-urée	<0,005	µg/L		2,0				
2,6-Diethylaniline	<0,010	µg/L		2,0				
Aldicarbe sulfoné	<0,020	µg/L		2,0				
Aldicarbe sulfoxyde	<0,020	µg/L		2,0				
Chlorimuron-ethyl	<0,020	µg/L		2,0				
DDD-2,4'	<0,005	µg/L		2,0				
DDE-4,4'	<0,005	µg/L		2,0				
Desméthylisoproturon	<0,005	µg/L		2,0				
Desmethylnorflurazon	<0,005	µg/L		2,0				
Desmethyl-pirimicarb	<0,005	µg/L		2,0				
Diclofop méthyl	<0,050	µg/L		2,0				
Endosulfan sulfate	<0,005	µg/L		2,0				
Ethiofencarb sulfone	<0,005	µg/L		2,0				
Ethiofencarb sulfoxyde	<0,020	µg/L		2,0				
Fipronil désulfinyl	<0,010	µg/L		2,0				
Fipronil sulfone	<0,010	µg/L		2,0				
Fluazifop	<0,005	µg/L		2,0				
Heptachlore époxyde	<0,01000	µg/L		2,0				
Heptachlore époxyde cis	<0,005	µg/L		2,0				
Heptachlore époxyde trans	<0,005	µg/L		2,0				
Hydroxycarbofuran-3	<0,005	µg/L		2,0				
Imazaméthabenz-méthyl	<0,010	µg/L		2,0				
Ioxynil	<0,005	µg/L		2,0				
Ioxynil octanoate	<0,010	µg/L		2,0				
Malaoxon	<0,005	µg/L		2,0				
Oxychlordane	<0,010	µg/L		2,0				
Paraoxon	<0,005	µg/L		2,0				
Paraoxon méthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Pirimicarb formamido desméthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Propazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,0				
Pyridafol	<0,005	µg/L		2,0				
Sebuthylazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,0				
Sebuthylazine déséthyl	<0,005	µg/L		2,0				
Terbuthylazin déséthyl-2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,0				
Thiofanox sulfone	<0,005	µg/L		2,0				
Thiofanox sulfoxyde	<0,005	µg/L		2,0				
Trietazine 2-hydroxy	<0,005	µg/L		2,0				
Trietazine desethyl	<0,005	µg/L		2,0				
Diméthachlore OXA	<0,010	µg/L		2,0				
Flufénacet OXA	<0,010	µg/L		2,0				

MÉTABOLITES NON PERTINENTS								
AMPA	<0,020	µg/L						
CGA 369873	0,047	µg/L						
ESA metolachlore	0,027	µg/L						
Metolachlor NOA 413173	<0,050	µg/L						
OXA metolachlore	<0,020	µg/L						
ESA metazachlore	<0,020	µg/L						
OXA metazachlore	<0,020	µg/L						
CGA 354742	<0,020	µg/L						
Chlorothalonil R471811	0,521	µg/L						
SUBSTANCES PER- ET POLYFLUOROALKYLÉES (PFAS)								
Acide perfluorobutanoïque (PFBA)	<0,002	µg/L						
Acide perfluorodecane sulfonique (PFDS)	<0,001	µg/L						
Acide perfluoro-decanoïque (PFDA)	<0,001	µg/L						
Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS)	<0,001	µg/L						
Acide perfluorododécanoique (PFDoDA)	<0,001	µg/L						
Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)	<0,002	µg/L						
Acide perfluoroheptanoïque (PFHPA)	<0,001	µg/L						
Acide perfluorohexanoïque (PFHXA)	<0,002	µg/L						
Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)	<0,002	µg/L						
Acide perfluoro-nonanoïque (PFNA)	<0,001	µg/L						
Acide perfluoro-octanoïque (PFOA)	<0,001	µg/L						
Acide perfluoropentane sulfonique (PFPS)	<0,001	µg/L						
Acide perfluoropentanoïque (PFPEA)	0,001	µg/L						
Acide perfluoro tridecane sulfonique (PFTrDS)	<0,005	µg/L						
Acide perfluoro tridecanoique (PFTrDA)	<0,001	µg/L						
Acide perfluoro undecane sulfonique (PFUnDS)	<0,002	µg/L						
Acide perfluoro undecanoïque (PFUnA)	<0,001	µg/L						
Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS)	<0,001	µg/L						
Acide sulfonique de perfluorooctane (PFOS)	0,002	µg/L						
Perfluorohexane sulfonate (PFHXS)	0,002	µg/L						
Somme de 20 substances perfluoroalkylées (PFAS)	0,005	µg/L		2,0				
Somme de 4 substances perfluoroalkylées (PFOA+PFNA+PFH	0,004	µg/L						