RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

ars Agence Régionale de Santé Île-de-France
Délégation départementale de Seine-et-Marne

Département Santé-Environnement
Courriel : ARS-DD77-SE-EAU@ars.sante.fr
Téléphone : 01 78 48 23 38
Fax : 01 78 48 22 56

SMEA PAYS DE NEMOURS
43 QUAI VICTOR HUGO
MAISON DES SYNDICATS
77140 NEMOURS

CONTROLE SANITAIRE DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE

Résultats des analyses effectuées dans le cadre du Code de la Santé Publique - Titre II : sécurité sanitaire des eaux et des aliments

SMEA DU PAYS DE NEMOURS - RD

Prélèvements, mesures de terrain et analyses effectués pour l'ARS-DD77 par le laboratoire CARSO-LSEHL

Prélèvement et mesures de terrain du 15/09/2026 à 08h59 pour l'ARS et par DEBABZIA YASSINE

Nom et type d'installation : GUERCHEVILLE - SMEAPN (UNITE DE DISTRIBUTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE

Nom et localisation du point de surveillance : CENTRE BOURG - GUERCHEVILLE (CANTINE SCOLAIRE plonge)

Code point de surveillance : 0000000219 Code installation : 000184 Type d'analyse : A3

Code Sise analyse : 00262963 Référence laboratoire : LSE2609-46025 Numéro de prélèvement : 07700263195

Conclusion sanitaire (Prélèvement n° 07700263195)

Eau d'alimentation ne satisfaisant pas aux références de qualité pour les paramètres germes aérobies revivifiables à 22° et à 36°. Le recontrôle effectué le 21/09/2026 a montré un retour à la normale quant à la qualité de l'eau distribuée. L'eau peut donc être consommée par tous.

jeudi 29 octobre 2026

Pour le Directeur Général et par délégation
Pour la Directrice de la délégation départementale et par délégation
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires

Clarisse MONFORT

Affichage obligatoire du présent document dans les deux jours ouvrés suivant la date de réception et conformément à l'article D1321-104 du Code de la Santé Publique.

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi
CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL							
Température de l'eau	22,1	°C				25	
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
pH	7,5	unité pH			6,5	9,0	
RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION							
Chlore libre	0,13	mg(Cl2)/L					
Chlore total	0,16	mg(Cl2)/L					

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi	Valeurs indicatives Maxi
EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE							
pH	7,43	unité pH			6,5	9,0	
Titre hydrotimétrique	23,17	°f					
Titre alcalimétrique complet	22,07	°f					
SOUS-PRODUIT DE DESINFECTION							
Bromoforme	<0,10	µg/L		100			
Chlorodibromométhane	0,038	µg/L		100			
Chloroforme	<0,1	µg/L		100			
Dichloromonobromométhane	0,024	µg/L		100			
Trihalométhanes (4 substances)	0,06	µg/L		100			
CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES							
Aspect (qualitatif)	0	sans objet					
Coloration	<5	mg(Pt)/L				15,0	
Saveur (qualitatif)	0	sans objet					
Turbidité néphélométrique NFU	<0,1	NFU				2,0	
MINERALISATION							
Conductivité à 25°C	513	µS/cm			200	1100	
Sulfates	13,10	mg/L				250	
Chlorures	21,40	mg/L				250	
Calcium	86,9	mg/L					
Magnésium	3,5	mg(Mg)/L					
PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES							
Ammonium (en NH4)	0,03	mg/L				0,1	
Nitrates (en NO3)	32,70	mg/L		50,0			
Nitrites (en NO2)	0,02	mg/L		0,5			
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,66	mg/L		1,0			
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES							
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	>300	n/mL					
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	>300	n/mL					
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/(100mL)				0	
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/(100mL)		0			
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/(100mL)		0			
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/(100mL)				0	
FER ET MANGANESE							
Fer total	<10	µg/L				200	
Manganèse total	<10	µg/L				50	
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.							
Aluminium total µg/l	<10	µg/L				200	
OXYGENE ET MATIERES ORGANIQUES							
Carbone organique total	0,44	mg(C)/L				2	

13 avenue Pierre Point - CS 30781 - 77127 LIEUSAINT
Standard : 01 78 48 23 00
https://www.iledefrance.ars.sante.fr/